



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

IR.IV.271.10.3.2017.FB

Strzeleczki, dn.15.09.2017r.

Dot. postępowania pn: „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miejscowości Moszna poprzez przebudowę wodociągu do Zamku w Mosznej oraz kanalizacji ściekowej w miejscowości Moszna ”

Pytanie 1:

Zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku z tym, że w dokumentacji przetargowej znalazły się odcinki kanalizacji wykonywanej metodą wykopu otwartego z użyciem rur kamionkowych, opisanych w taki sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji, wskazujący w sposób pośredni poprzez wskazanie nazwy własnej uszczelki oraz materiału z jakiego ma być wykonana produkty firmy Keramo-Steinzeug zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dla opisywanych w dokumentacji rur przeciskowych kamionkowych obustronnie glazurowanych rury kamionkowe przeciskowe nieglazurowane produkowane są zgodnie z normą PN-EN 295-7 „ Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy służących do przeciskania” o parametrach technicznych takich jak zakłada dokumentacja projektowa dla ww. zadania potwierdzonych Aprorobataą Techniczną IBDiM oraz spełniających specyfikę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy stosować rury kamionkowe zgodnie z normą PN-EN 295-7.

z up. Wójta
Łukasz Borsuk
Sekretarz Gminy