

GMINA STRZELECZKI

ul. Rynek 4,
47-364 Strzelecзки

Strzelecзки, dn. 15.06.2012r.

Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn.: „ Wykonanie robót budowlanych związanych z wymiana pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Zielinie

1. Prosimy o określenie koloru dachówki oraz czy dachówka ma być angobowana?

Odp. Dachówka czerwona zwykła nie angobowana.

2. Ze względu na złożony kształt dachu do rzetelnej wyceny robót niezbędna jest informacja o ilości kalenic, gradów, koszy i krawędzi dachów na szczytach. Prosimy o uzupełnienie obmiaru w tym zakresie.

Odp. Stan istniejący.

3. W jaki sposób mają być wykończone krawędzie dachu na szczytach, dachówką krawędziową, czy wiatrownicami z drewna obrobionymi obróbką blacharską (z jakiej blachy) ?

Odp. Dachówka krawędziowa.

4. Z przedmiaru robót wynika, że wymianie nie podlega orynnowanie dachu. Prosimy o potwierdzenie tego faktu lub uzupełnienie przedmiaru o konkretne obmiary rynien i rur spustowych.

Odp. Orynnowanie dachu nie podlega wymianie.

5. Czy zgodnie z opisem poz. 1 przedmiaru robót do wyceny należy uwzględnić jedynie 30 % wymiany folii i łącenia.

Odp. Tak należy przyjąć jak w poz. 1 przedmiaru robót rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.

6. Czy wymianie lub malowaniu ma być poddana nadbitka z boazerii na okapach i szczytach dachu.

Odp. Nadbitka nie będzie wymieniana, jedynie krokwie krawędziowe malowane.

WÓJT
inż. Bronisław Kurpieło