

Notatka służbowa

Dotyczy: zadania pn. „Rewitalizacja rynku w Strzeleczkach etap II”


Obecni:


1. Roland Michałowycz - administrator rzeki Białka
2. Szymon Kaliciński – UG Strzeleccki
3. Adam Kochmaniewicz – DROGTOM – Biuro Projektów

Ustalenia:

1. Administrator cieku akceptuje przedstawione rozwiązania projektowe, uwzględniające wyloty rurociągów Kd na rzędnych i w lokalizacji istniejących wylotów.
2. Administrator akceptuje sposób zabezpieczenia w/w wylotów – w załączeniu szkic
3. Naruszone brzożki cieku – w sąsiedztwie wylotów - należy odtworzyć w istniejącej technologii
4. Wszelkie zapiaszczenia cieku będące wynikiem robót budowlanych – Wykonawca usunie własnym staraniem i na własny koszt.

5. W przypadku utrzymania pracy turbin, związanych z koniecznością obniżenia lustra rzeki Białki, administrator może wnioskować o odekodowanie od Wykonawcy.
Na tym notatkę zakończono i podpisano.

1. 

2. 

3. 