



Opolski  
Wojewódzki  
Konservator  
Zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu  
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole  
tel. 77 45 24 433, e-mail: biuro@wuzopole.pl  
www.wuzopole.pl



Opole, 24.03.2020 r.

ZN.5183.89.2020.PG

**Gmina Strzeleccki**  
**ul. Rynek 4**  
**47 - 364 Strzeleccki**

Odpowiadając na wniosek z dnia 17.03.2020 r. wpływ do tut. urzędu w dniu 20.03.2020 r., - na podstawie art. 27 *Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* Opolski Wojewódzki Konservator Zabytków przedstawia zalecenia konserwatorskie dotyczące inwestycji obejmującej remont elewacji murowanej kapliczki w miejscowości Ścigów, przy ul. Opolskiej, przy nieruchomości nr 36, na działce nr 663/1:

1. Dopuszcza się wykonanie pionowej izolacji fundamentów kapliczki np. w formie uszczelniających szlamów mineralnych czy warstw bitumicznych; niewskazane jest zastosowanie folii kubelkowej. Izolacja pozioma jest w tym wypadku niezalecana ze względów konserwatorskich (wymiana fug oraz zapobieżenie rozpryskom wody w partii cokołowej powinny wystarczyć dla osuszenia murów).
2. Zaleca się wykonanie ziemnej, trawiastej opaski wokół murów dla wyeliminowania rozprysków wody opadowej.
3. W elewacji ceglanej dopuszcza się usunięcie fug cementowych; należy zastąpić je fugami tradycyjnymi, mineralnymi, piaskowo-wapiennymi o naturalnym kolorze (ew. przyciemnić je poprzez malowanie, całość ujednolicić). Elewacje z cegły licowej należy poddać konserwacji, naprawić elementy ceglanoego detalu architektonicznego.
4. Drewniane nowsze drzwi kapliczki - do renowacji, stosownie do stanu technicznego i zakresu uszkodzeń. Alternatywnie zamiast drzwi można wprowadzić metalową kratę o formie odtworzonej wg ikonografii zachowanej w archiwum WUOZ. Z uwagi na konieczność ochrony barokowej figury św. Jana Nepomucena we wnętrzu, można wykonać kratę wyższą niż oryginalna.
5. Należy usunąć wtórne płytki z progu kapliczki i odsłonić próg pierwotny (o ile jest zachowany) i poddać go zabiegom renowacyjnym. Jeżeli brak progu oryginalnego, należy odtworzyć go w cegle.

aa

OPOLSKI WOJEWÓDZKI  
KONSERVATOR ZABYTKÓW  
Eżbieta Morak