

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole
Infolinia: +48 32 606 0 616

1008623283



Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl



Kędzierzyn-Koźle, dn. 03.10.2017 r.

TD/OOP/OMD3/2017-10-06/0000003
1008622305

COLLECT CONSULTING S.A.
ul. Rolna 14
40-555 Katowice

Dotyczy:

Uzgodnienia branżowego w obrębie proj. ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Steblów – Moszna.

Odpowiadając na wniosek dot. projektowanego obiektu informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii SN i nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy poglądowej, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN, nie wrysowane na plany, należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

W związku z zaistniałą kolizją proj. ścieżki rowerowej z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, sprawę przekazano do Wydziału Eksploatacji, ul. Łukasiewicza 37, Kędzierzyn-Koźle (tel. 77 8896310) celem wydania warunków przebudowy.

Podajemy dane urządzeń elektroenergetycznych do ewentualnej przebudowy :

1. Słupy linii nN nr : 181, 174, 111, 110, 109 (ŻN) na obwodzie kier. Prudnicka, zasilanym ze st.tr. Zielina Dębowa.
2. Słupy oświetlenia ulicznego nr : 305/1, 303/1, 302/1 (ŻN) na obwodzie kier. Wieś, zasilanym ze st.tr. Strzeleczy Prudnicka.
3. Słupy linii nN nr : 252, 253, 254 (ŻN) na obwodzie kier. Wieś, zasilanym ze st.tr. Strzeleczy Prudnicka.
4. Słupy linii nN nr : 26, 27, 40 (ALA) na obwodzie kier. Dobra, zasilanym ze st.tr. Strzeleczy Wieś.
5. Słup linii nN nr : 83 (ALA) na obwodzie kier. Steblów, zasilanym ze st.tr. Dobra 1.

Podajemy również dane linii elektroenergetycznych do zabezpieczenia :

1. Linia kablowa 15 kV relacji GPZ Krapkowice – Łącznik na odc. stacja transformatorowa Dobra PTTK - słup linii napow. SN nr 529/02/07 : HAKFtA x70 mm².
2. Linia kablowa 0,4 kV relacji słup linii napow. nN nr 305 – budynek mieszkalny nr 87 : YAKY 4x35 mm².
3. Linia kablowa 0,4 kV relacji słup linii napow. nN nr 251 – ZK 6305 : YAKXS 4x120 mm².
4. Linia kablowa 0,4 kV relacji stacja transformatorowa Dobra PTTK - słup linii napow. nN nr 300 : YAKY 4x70 mm².

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie ogólnie obowiązującymi z przepisami i normami.

Dokładne położenie nanieśionych kabli (w miejscu kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac przy użyciu sprzętu mechanicznego nad lub pod linią winien opracować i uzgodnić instrukcję prowadzenia prac oraz szczegółowy harmonogram robót celem ustalenia bezpiecznych metod pracy.

W harmonogramie należy podać: planowane terminy prac wraz z wykazem pracujących osób i wskazaniem kierownika robót, maksymalne wysięgi pracującego sprzętu oraz zliczyć płatny nadzór nad wykonywanymi pracami.

Prowadzenie prac przy budowie prof. obiektu wymaga spełnienia warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia 15.10.2001r.).

Ewentualne wyłączenia linii i nadzór nad pracami są odpłatne.

Ponadto informujemy, że na danym terenie znajdują się urządzenia elektroenergetyczne należące do TAURON Dystrybucja S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Faktura za dokonane uzgodnienie zostanie dostarczona odrębną przesyłką.

Sprawę prowadzi: Bożena Koryl tel. 77 8896317

Załączniki: 1 komplet planów + załącznik

Kopia:

a/a- OMD3, OME3

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. Dokumentacji
Bożena Koryl

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511,925,759,22 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321
www.tauron-dystrybucja.pl