



Strzeleccki 25.09.2019 r.

GK II.7021.21.2019.KN

**Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Uslugowe  
Inżynieria Pro-Eko Sp. z o.o.  
Ul. Strażacka 37  
43-382 Bielsko-Biała**

**Dotyczy: wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działki nr 709/5 w Łowkowicach – budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych**

Gmina Strzeleccki wydaje warunki techniczne na przyłączenie do:

- sieci wodociągowej i p.poż.,
- sieci kanalizacyjnej dla celów bytowych.

W miejscu włączenia wodociąg posiada następujące parametry:

- średnica 160 mm,
- materiał PVC, PN 10,
- ciśnienie 3,0 msw, MPa,

Jednocześnie zapewnia się pobór wody wodociągowej:

- na cele socjalno – bytowe w ilości 0,03 m<sup>3</sup> /h,
- ochrony p.poż w ilości 10/s

Najbliższy istniejący hydrant znajduje się ok 50 m od granicy działki

**Do wykonania nowego przyłącza wodociągowego należy zastosować:**

1. Rury DN 90 do hydrantu, następnie rury Ø32 do budynku.
2. Zastosować zasuwę za miejscem włączenia do istniejącego wodociągu.
3. Zamontować w studzienkach dwa wodomierze, osobno do hydrantu i do budynku socjalnego, zawór zwrotny antyskażeniowy oraz dwa zawory odcinające dopływ wody przed i za wodomierzem .
4. Wykonany przyłącz wodociągowy, przed zasypaniem ziemią należy zgłosić w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Strzeleccki nr tel. 77/4076678 w celu dokonania odbioru przyłącza i zaplombowania licznika przez uprawnionego pracownika.

**Przyłącz kanalizacji sanitarnej:**

1. Kanalizację sanitarną należy wpiąć do rurociągu tłoczego PE DN 140 przebiegającego przez przedmiotową działkę.
2. Wykonany przyłącz kanalizacyjny przed zasypaniem ziemią należy zgłosić w Referacie Inwestycji nr tel. 77/4076682 w celu dokonania odbioru przyłącza przez uprawnionego pracownika.

Warunki przyłącza są ważne dwa lata od dnia ich wydania.

Z poważaniem: