


poziom por. 170,00 m n.p.m.

Węzeł	S94		S135		S136	
Rzędna terenu [m n.p.m.]	186,05		186,20		186,35	
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	184,15	184,18	184,50	184,55	184,85	186,35
Zagłębienie [m]	1,90		1,70	1,50		
Materiał, Średnica/Spadek [%]	PVC200		PVC200		1,0	
Długość [m]	36,50		35,50			
Odległość [m]	0,00	3,00	36,50	72,00		
Kąt załamania [°]	80°					



<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> <b>Małgorzata Zdziabek</b> ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Śmigiel				
Nazwa zadania	<b>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczy - Etap I</b>			
Adres obiektu	gmina Strzeleczy; obręb 0011 Ścigów: dz. 5, obręb 0010 Strzeleczy: dz. 46, 49/2, 50, 51, 69/6, 74/5, 93, 102, 118, 128, 213, 233, 235, 238, 283, 294, 317/1, 317/2, 317/3, 322, 337, 345, 351, 356, 377, 381, 382, 525, 1958.		Stadium	PW
			Skala	1:100/500
Rysunek	<b>PROFIL PODŁUŻNY</b> <b>SIEĆ GRAWITACYJNA ODC. S94-S136</b>		Rysunek nr	15
			Data oprac.	12.2019
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	mgr inż. Maciej Zdziabek	Sanitarna	WKP/0360/PWOS/12	
Sprawdził	mgr inż. Krzysztof Wojciech	Sanitarna	WKP/0167/PWOS/13	